АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ШАГОНАР УЛУГ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН УЛУГ-ХЕМ КОЖУУННУН ШАГОНАР ХООРАЙНЫН ЧАГЫРГАЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Шагонар
Шагонар хоорайнын чагыргазынын
ДОКТААЛЫ

от 15 июня 2021 года № 205

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций системы теплоснабжения городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Шагонар, администрация городского поселения город Шагонар **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций системы теплоснабжения городского поселения город Шагонар (прилагается).

2.Разместить постановление на официальном сайте городского поселения город Шагонар в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль выполнения постановления возложить на и.о.заместителя председателя администрации города Шагонар по жизнеобеспечению, ГО и ЧС Даржаа Э.С.

Председатель администрации Л.Г. Домур-оол

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения г.Шагонар
от 15 июня 2021 года N 205

П Л А Н
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования системы теплоснабжения городского поселения город Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

1. Общие положения

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования на территории городского поселения город Шагонар (далее - План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, потребителей тепловой энергии и администрации городского поселения город Шагонар (далее - администрация города) при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на источнике тепловой энергии, тепловой сети, системой теплопотребления, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения, системы теплопотребления, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей).

В целях своевременного устранения аварийных ситуаций теплоснабжающая организация обязана:

- организовать круглосуточную работу дежурного диспетчера;
- иметь утвержденные инструкции с разработанным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей, в том числе с применением электронной модели системы теплоснабжения;

- при получении информации о технологических нарушениях на тепловых сетях, теплоэнергетическом оборудовании или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях и оборудовании в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране и ограждению опасных зон;

- оповещать ГИБДД о припаркованном автотранспорте, создающим помехи в проведении работ, а также при проведении работ в полосе отвода автодорог;

- доводить до администрации городского поселения город Шагонар (тел. 2-18-63), единую дежурно-диспетчерской службу муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (далее – ЕДДС) (адрес электронной почты edds_ulughem@mail.ru; тел. 2-16-17, 8-923-546-16-17;) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Основной задачей дежурного диспетчера теплоснабжающей организации является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на объектах теплоснабжения с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

Потребители тепловой энергии (организации, обслуживающие жилой фонд и объекты социальной сферы) обязаны:

- принимать меры по ликвидации аварий и нарушений на тепловых сетях, находящихся в зоне их эксплуатационной ответственности, и на внутридомовых системах;

- информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждениями на объектах теплоснабжения теплоснабжающую организацию, администрацию города, ЕДДС.

Во всех многоквартирных домах лицами, ответственными за их содержание, должна быть размещена информация с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем теплоснабжения.

При аварийных ситуациях в многоквартирных домах, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из систем теплоснабжения.

При поступлении дежурному диспетчеру теплоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на объектах теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, дежурный диспетчер теплоснабжающей организации обязан в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей аварийной ситуации руководству организации, администрацию города, ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, при необходимости осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено или отключено, период ограничения или отключения;

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения, изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии, в том числе с применением электронного моделирования;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Ответственными лицами по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя организации - дежурный диспетчер теплоснабжающей организации;

- после прибытия - руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии ответственное лицо по локализации и устранению аварии немедленно информирует администрацию города, организации, обслуживающие жилищный фонд и объекты социальной сферы города, ЕДДС.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, дежурный диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в администрацию города, ЕДДС, соответствующие организации и учреждения.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- по возможности вызвать через диспетчерские службы представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) администрацию города, ЕДДС, соответствующие организации и учреждения.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают по возможности выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем

соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией города.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории городского поселения на срок более одних суток, постановлением председателя администрации создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы. При необходимости с использованием электронной модели системы теплоснабжения определяются необходимые переключения, изменение режимов теплоснабжения, последовательность отключения.

Все получаемые сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

При возникновении технологического нарушения с признаками аварии на теплоисточниках, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;

- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);

- сообщить о произошедшем нарушении в диспетчерскую службу предприятия.

Действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

Приемка-сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной

ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения лица, ответственного за ликвидацию аварии. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийной ситуации.

Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
- устранение причин аварии, инцидента;
- исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
- отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;
- уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами;
- сообщение о происшедшем руководителю организации.